

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ZAGREBA

Zagreb, Savska cesta 1
tel: 4896-101 fax: 4896-176
OIB: 92366589656

Klasa: 245-03/22-01/25
Ur.broj: 251-366-101-22-1

Zagreb, 15. srpnja 2022. godine

CORE d.o.o.

Riječka 16A
20000 DUBROVNIK

PREDMET: Rekonstrukcija Muzeja Mimara u Zagrebu Rooseveltov trg 5, k.č.br. 2840, k.o.
Centar
- mišljenje, daje se -

Vašim dopisom zatraženo je da izdamo mišljenje o mogućnosti izvršenja učinkovitog gašenja i spašavanja osoba raspoloživom tehnikom na Muzeju Mimara u Zagrebu Rooseveltov trg 5, k.č.br. 2840, k.o. Centar.

U zahtjevu je također navedeno da se predmetna građevina nalazi u zoni zaštićenih kulturno povijesnih cjelina.

Pregledom podneska i priložene dokumentacije:

- Prikaz mjera zaštite od požara - tehnički prilog broj BE 061-04/22, iz lipnja 2022. godine, za rekonstrukciju Muzeja Mimara u Zagrebu Rooseveltov trg 5, k.č.br. 2840, k.o. Centar, izrađen od strane tvrtke Kosović d.o.o. iz Zagreba, Ivana Cankara 3, ovlaštena osoba za izradu Goran Kosović, dipl.ing.stroj.
- Posebne uvjete zaštite kulturnog dobra, Klasa: 612-03/22-028/73, Ur.broj: 251-14-02-03/003-22-03-02, od 06.06.2022 . godine, izdane od strane Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba iz koje je vidljivo da se građevina nalazi na području Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb koje je kulturno dobro i upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod reg. br. Z-1525.

a u skladu s odredbama članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 142/03) utvrđujemo slijedeće:

- Da je na predmetnoj lokaciji predviđena rekonstrukcija postojeće građevine od posljedica potresa u svojim izvornim gabaritima.
- Osim osnovnih mjera zaštite od požara predviđenih Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013 i 87/2015), kao što su protupanična rasvjeta za osvjetljavanje putova evakuacije i nužnih izlaza, unutarnja hidrantska mreža, postavljanje dovoljnog broja prijenosnih aparata za početno gašenje požara, kao i izvođenje gromobranskog sustava, predviđa se također kao dodatna mjera zaštite od požara sustav vatrodojave u cijelom objektu te izvođenje stabilne automatske instalacije za gašenje požara tipa sprinkler u dijelu potkrovlja (uredski prostor, ventilstrojarnica i pristupno stubište) te stabilna automatska instalacija za gašenje požara plinom NOVEC 1230 u podrumskim prostorijama (radionica kućnog majstora, biblioteka, depo, depo porculan, depo crteža i slika, depo namještaja, restauratorska radionica).

Obzirom na predviđeno kao i činjenicu da je pristup do pročelja građevine građevina dostupan vatrogasnim vozilima i tehnicu, mišljenja smo da se na ovako prikazan način može izvršiti regularno gašenje i evakuacija i spašavanje ljudi iz građevine, što je u skladu s ciljem Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Uzimajući u obzir sve navedeno, ukoliko se pozitivno izjasni nadležna protupožarna inspekcije na primjenu odabranih propisa (domaćih i stranih) koji su se kod izrade Prikaza mjera zaštite od požara koristili za predviđene naprijed navedene pasivne i aktivne mjere protupožarne zaštite, nemamo primjedbi o sigurnosti građevine u slučaju vatrogasne intervencije na navedenom objektu.

S poštovanjem,



Prilog:

1. Prikaz mjera zaštite od požara - tehnički prilog, 1 fascikl